

Администрация Спировского  
муниципального округа,  
Тверской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 2 ПГТ СПИРОВО**  
(МОУ СОШ № 2 ПГТ Спирово)  
171170, Тверская область,

Спировский муниципальный округ,  
пгт. Спирово, ул.Дачная, д.16  
тел./факс 8(48276) 2-12-42  
E-mail: spirovo.sosh2@tvershkola.ru  
ОКПО 59914089, ОГРН 1026901918482,  
ИНН/КПП 6941004343/694101001

16.06.2025 № 183  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику управления образования  
администрации Спировского МО  
Снатковой Н.Н.

### ИНФОРМАЦИЯ

об неисполненных предписаниях надзорных органов о необходимости устранения нарушений законодательства МОУ СОШ №2 пгт Спирово

Наименование наиме ОО	Наименование надзорного органа, вынесшего предписание	Предписание № _____ от _____	Выявленные нарушения, которые не исполнены на текущую дату	Срок исполнения по предписани ю	Планируе мый срок исполнен ия	Действия руководителя в отношении устранения данного нарушения
МОУ СОШ №2 пгт Спирово	ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому,	№2407/017- 69/75/ПВПР от 15.07.2024г	- внутреннее противопожарное водоснабжение в здании	2024	2027	

МОУ СОШ №2 пгт Спирово	Прокуратура Спировского района	№22-2024 09.08.2024г от	школы исправно - на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот - дверь на пути эвакуации из спортивного зала открывается не по ходу эвакуации - высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м. - стены помещения	2024	2027	
Кувишиновскому районам Управления ИД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области			школы исправно - на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот - дверь на пути эвакуации из спортивного зала открывается не по ходу эвакуации - высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м. - стены помещения отделаны горючим материалом.			

МОУ СОШ №2 шт Спирово	Прокуратура Спировского района	№22-2024 19.02.2024г от	- на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот - Дверь на пути эвакуации из спортивного зала открывается не по ходу эвакуации - высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м. - стены помещения столовой горючим материалом	2024	2027	
--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	------	------	--

Директор школы:



М.П.Павлова