

Администрация Спировского  
муниципального округа  
Тверской области  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 2 пгт СПИРОВО  
(МОУ СОШ № 2 пгт Спирово)  
171170, Тверская область,

Спировский муниципальный округ,  
пгт. Спирово, ул.Дачная, д.16  
тел./факс 8(48276) 2-12-42

E-mail: [spirovo\\_school2@mail.ru](mailto:spirovo_school2@mail.ru)

ОКПО 59914089, ОГРН 1026901918482,

ИНН/КПП 6941004343/694101001

09.12.2024г № \_\_\_\_\_ 521  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## Информация

### об исполнении предписаний надзорных органов за 11 месяцев.

Наименование надзорного органа	Наличие предписания по итогам проверки	Выявленные нарушения	Отметка об устранении или сроки исполнения
ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Управления НД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области	№2407/017-69/75/ПВПР от 15.07.2024г	- внутреннее противопожарное водоснабжение в здании школы несправно - на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот - дверь на пути эвакуации из спортивного зала открывается не по ходу эвакуации	Не выполнено

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м.</li> <li>- стены помещения столовой отделаны горючим материалом.</li> </ul>	
Управление Роспотребнадзора по Тверской области	№154-24 от 29.11.2024г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ежедневно проводить осмотры детей, контактировавших с источником возбудителя ветряной оспы</li> <li>- на протяжении 21 календарного дня с момента изоляции последнего заболевшего проводить режимно-ограничительные и дезинфекционные мероприятия</li> </ul>	Выполнено
РОСТРАНСНАДЗОР	№69-АТН-08-0709 от 25.03.2024г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортное средство ГАЗ GAZELLE NEXT А66R33 не включено в реестр лицензии по перевозкам пассажиров</li> </ul>	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№22-2024 от 09.08.2024г	<ul style="list-style-type: none"> <li>- в аудиториях № 9,10,11,18,19,21,22,23 окна не оборудованы москитными сетками</li> <li>- в аудиториях №1-11,13,18,20,22,27 на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения отделки</li> <li>- Потолочные светильники используются с разными спектрами</li> </ul>	<p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Произведена замена</p>

		<p>светоизлучения</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- покрытие учебных столов и стульев имеют дефекты и повреждения</li> <li>- в аудиториях окна помещений не оборудованы солнцезащитными устройствами</li> <li>- в аудиториях №8,19,21 источники освещения находятся в неисправном состоянии</li> <li>- не обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания на дверях, отделяющих лестничные клетки</li> <li>- на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот</li> <li>- дверь на пути эвакуации из спортивного зала открывается не по ходу эвакуации</li> <li>- высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м.</li> <li>- стены помещения столовой отделаны горючим материалом</li> <li>- в отношении здания не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности</li> </ul>	<p>Произведена частичная замена мебели</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>не выполнено</p> <p>не выполнено</p> <p>не выполнено</p> <p>не выполнено</p> <p>Выполнено</p>
--	--	--	--

		- шлейфы АПС ;4, №13 находятся не в дежурном режиме	Выполнено
Вышневолоцкий Межрайонный суд Тверской Области	№2-1-97/2484 от 08.07.2024г	Актуализировать паспорт безопасности объекта спорта – спортивной площадки	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№20-2024 от 22.02.2024г	- не соблюдается пропускной и внутриобъектовый режим на спортивной площадке - не определены должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности - не определены должностные лица, ответственные за хранение паспорта безопасности - не определено место хранения паспорта безопасности спортивной площадки -	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№22-2024 от 22.03.2024г	нарушения законодательства при организации и проведении муниципального этапа олимпиады	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№22-2024 от 19.02.2024г	- на пути эвакуации в спортивном зале имеется перепад высот - дверь на пути эвакуации из	не выполнено

		<p>спортивного зала открывается не по ходу эвакуации</p> <p>- высота эвакуационного выхода и спортивного зала в свету менее 1,9 м.</p> <p>- стены помещения столовой отделаны горючим материалом</p>	
Прокуратура Спировского района	№22-2024 от 12.01.2024г	<p>нарушений требований по охране жизни и здоровья несовершеннолетних (на крыше здания имеется значительное количество снега, образование наледи, сосулек)</p>	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№11-2024 от 29.11.2024г	- нарушение по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг	Выполнено
Прокуратура Спировского района	№22-2024 от 15.11.2024г	<p>- Термометры в камерах холодильного и морозильного оборудования вложены, требующие замены (четкого значения показаний температуры не видно), что свидетельствует о формальном контроле температурно-влажного режима, что не соответствует ч. ч. 1,4 ст.18 Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ.</p> <p>- Мясная продукция, расфасованная в мешках, хранится без маркировки, что не соответствует ч. ч. 1,4 ст.18</p>	Выполнено

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ.

- Дверь одного из холодильников с расфасованной мясной продукцией не плотно закрывается, что не соответствует ч.ч. 1, 3,5 ст.19 Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ.

- В холодильнике с маркировкой «Гастрономия» хранится сливочное масло, яйцо, творог, на полке открытая стеклянная банка без маркировки с томатной пастой; на деревянном стеллаже рядом с мешками с картофелем стоят пластиковые немаркированные ведра с рыбой для разморозки – нарушение п.8 ст. 17 ТР ТС 021/21.

- В складском помещении №1 (овощи) холодильное оборудование не исправное и не поддерживает температурный режим (в морозильной камере следы намерзания снега), также холодильное оборудование не оборудовано контрольным термометром, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

- В складском помещении №1 (овощи) хранятся пищевые продукты без маркировки: упаковка с куриным фаршем, 4 свежих яйца, мешок с луком, мешок с морковью, также не представлена маркировка на

Выполнено

сырую рыбу, что не соответствует п.2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- В складском помещении №1 (овощи) на полу в 4-х тазах хранится размороженная рыба, таким образом, предприятие общественного питания не оснащено достаточным количеством холодильного оборудования, обеспечивающим условия хранения пищевой продукции, что не соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- В холодильнике на одной полке хранятся сырые яйца на ячейке и сливочное масло в промышленной упаковке, таким образом не исключены потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует п.2.5. СанПиН 2.3/2.43590-20.
- Складские помещения для хранения продукции оборудованы неисправными приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что не соответствует п.3.13. СанПиН 2.3\2.4.3590-20.
- В производственном цехе разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции не хранится отдельно, что не соответствует п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
- В производственном цехе инвентарь (нож) без маркировки в зависимости от назначения, что не соответствует п. 2ю4.6.2. СП

Выполнено

		<p>2.4.3648-20.</p> <p>- В производственном цехе и моечном отделении на стенах и потолках имеется пыль и грязь. Таким образом помещения, предназначенные для организации общественного питания, не подвергаются уборке. В производственных помещениях не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p> <p>- В производственном цехе в емкости с сахарным песком обнаружены насекомые (мертвые мошки), что не соответствует п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p> <p>-На пищеблоке используется столовая и кухонная посуда (тарелки, эмалированный ковш) с дефектами и механическими повреждениями (тарелки с отбитыми краями, на ковше частично отсутствует эмаль), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>Выполнено</p>
--	--	---	------------------

Директор школы:

М.П.Павлова